

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,68	12,68	0,00		1	1	1			2,30
	01:00	11,70	11,70	0,00		1	1	1			1,57
	02:00	11,60	11,60	0,01		1	1				4,06
	03:00	11,11	11,11	0,00		1	1				3,88
	04:00	10,68	10,68	0,00		1	1				3,45
	05:00	10,73	10,73	0,00		1	1				3,50
	06:00	12,26	12,26	0,00		1	1				4,29
	07:00	14,64	14,64	0,00		1	1	1			4,26
	08:00	14,94	14,90	0,04		1	1	1			4,56
	09:00	14,19	14,11	0,08		1	1	1			3,81
	10:00	13,20	12,66	0,55		1	1	1			2,82
	11:00	13,08	11,99	1,09		1	1	1			2,70
	12:00	13,24	10,86	2,39		1	1				4,64
	13:00	13,60	11,07	2,53		1	1				4,76
	14:00	14,12	11,76	2,36		1	1				4,94
	15:00	13,76	12,06	1,69		1	1	1			3,38
	16:00	14,69	12,19	2,50		1	1	1			4,31
	17:00	16,86	11,87	4,98		1	1	1			5,90
	18:00	18,95	12,65	6,30		1	1	1			6,63
	19:00	19,23	12,61	6,62		1	1	1			6,75
	20:00	19,29	12,52	6,77		1	1	1			6,77
	21:00	18,03	11,54	6,49			1	1			6,48
	22:00	16,17	10,14	6,03			1	1			6,03
	23:00	14,01	9,07	4,94			1	1			4,93

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 12:50.Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης