

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,21	7,91	4,30			1	1			4,29
	01:00	11,39	7,44	3,95			1	1			3,99
	02:00	11,50	7,48	4,02			1	1			4,02
	03:00	10,91	7,27	3,65			1	1			3,65
	04:00	10,51	7,28	3,23			1	1			3,23
	05:00	10,39	7,32	3,07			1	1			3,11
	06:00	11,78	7,82	3,97			1	1			4,12
	07:00	13,50	9,10	4,40			1	1			4,73
	08:00	15,06	11,69	3,37		1	1	1			4,06
	09:00	16,39	13,34	3,05		1	1	1			4,99
	10:00	17,38	15,96	1,42		1	1	1			5,98
	11:00	18,49	17,36	1,14		1	1	1			6,47
	12:00	19,38	18,33	1,05		1	1	1			6,78
	13:00	19,96	19,24	0,72	1	1	1	1			4,43
	14:00	16,18	15,88	0,30	1	1	1	1			1,68
	15:00	17,88	17,66	0,22	1	1	1	1			2,35
	16:00	17,42	16,65	0,77	1	1	1	1			1,89
	17:00	17,68	16,14	1,54	1	1	1	1			2,16
	18:00	18,58	17,11	1,47	1	1	1	1			3,06
	19:00	19,73	18,49	1,25	1	1	1	1			4,21
	20:00	19,12	17,64	1,48	1	1	1	1			3,60
	21:00	17,86	16,85	1,01	1	1	1	1			2,34
	22:00	15,93	15,03	0,90	1	1	1	1			1,83
	23:00	13,88	13,27	0,61		1	1	1			2,48

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης