

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,84	11,19	0,65		1	1	1			1,68
	01:00	10,69	10,20	0,50		1	1				2,44
	02:00	10,98	10,45	0,53		1	1				2,73
	03:00	10,56	10,22	0,33		1	1				2,31
	04:00	10,13	9,42	0,71		1	1				1,88
	05:00	10,17	9,19	0,98		1	1				1,92
	06:00	11,73	11,27	0,46		1	1				3,48
	07:00	13,72	13,45	0,27		1	1	1			3,50
	08:00	15,27	15,11	0,16		1	1	1			4,05
	09:00	15,98	15,82	0,16		1	1	1			5,12
	10:00	16,95	16,57	0,39		1	1	1			5,89
	11:00	16,36	15,28	1,08	1		1	1			5,52
	12:00	16,23	13,20	3,02	1		1	1			4,83
	13:00	16,14	13,92	2,22	1		1	1			4,74
	14:00	16,40	13,27	3,13	1		1	1			5,00
	15:00	16,27	12,91	3,36	1		1	1			4,87
	16:00	16,85	14,07	2,78	1		1	1			5,54
	17:00	17,63	13,02	4,61	1		1	1			6,17
	18:00	19,05	13,24	5,81	1		1	1			6,67
	19:00	19,27	13,48	5,79	1		1	1			6,75
	20:00	18,71	13,04	5,67	1		1	1			6,55
	21:00	17,26	11,91	5,35	1		1	1			5,86
	22:00	15,67	11,39	4,28	1		1	1	1		4,50
	23:00	13,76	10,76	3,00			1	1	1		3,34

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα από τις 04:30 έως 10:50 και από τις 13:15 έως 16:00. Τα ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ, ΦΤΕΡΙΑΣ, ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 13:15 έως 16:00. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης