

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,14	10,03	2,11			1	1	1		2,90
	01:00	11,14	9,76	1,38			1		1		3,87
	02:00	11,15	10,37	0,78			1		1		3,88
	03:00	10,75	9,92	0,83			1		1		3,47
	04:00	10,03	8,45	1,58			1		1		2,75
	05:00	10,11	8,27	1,83			1		1		2,83
	06:00	10,72	9,43	1,29			1		1		3,44
	07:00	11,93	11,41	0,52			1	1	1		2,87
	08:00	12,58	12,37	0,21			1	1	1		2,16
	09:00	13,22	12,89	0,33			1	1	1		2,79
	10:00	12,82	12,49	0,33			1	1	1		2,39
	11:00	12,46	12,33	0,13			1	1	1		2,03
	12:00	12,81	12,59	0,22			1	1	1		2,39
	13:00	12,47	12,39	0,08			1	1	1		2,05
	14:00	12,20	12,18	0,02			1	1	1		1,77
	15:00	11,71	11,51	0,20			1	1	1		1,29
	16:00	13,03	13,01	0,02			1	1	1		2,61
	17:00	14,53	14,47	0,06			1	1	1		4,35
	18:00	17,20	17,06	0,14		1	1	1	1		2,72
	19:00	17,59	17,59	0,00		1	1	1	1		3,04
	20:00	17,24	17,24	0,00		1	1	1	1		2,69
	21:00	15,92	15,82	0,10		1	1	1	1		1,37
	22:00	14,53	14,25	0,28		1	1	1	1		1,72
	23:00	13,11	12,99	0,12		1	1		1		1,71

Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:30. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης