

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,40	10,85	0,55		1	1				3,15
	01:00	10,58	9,68	0,90		1	1				2,33
	02:00	10,48	9,49	0,99		1	1				2,23
	03:00	10,12	8,86	1,26		1	1		1		1,96
	04:00	9,57	7,76	1,81			1		1		2,30
	05:00	9,53	8,03	1,50			1		1		2,25
	06:00	9,73	7,14	2,59			1		1		2,73
	07:00	10,35	7,30	3,06			1		1		3,10
	08:00	12,21	10,14	2,07			1		1		4,36
	09:00	13,89	12,76	1,13			1	1	1		3,55
	10:00	14,89	13,58	1,32			1	1	1		4,87
	11:00	14,41	13,19	1,22			1	1	1		4,13
	12:00	13,95	13,04	0,91			1	1	1		3,52
	13:00	13,88	13,49	0,40			1	1	1		3,60
	14:00	12,84	12,29	0,54			1	1	1		2,41
	15:00	11,62	11,26	0,36			1	1	1		1,20
	16:00	12,25	12,00	0,25			1	1	1		1,82
	17:00	14,10	13,65	0,45			1	1	1		3,68
	18:00	16,62	16,34	0,27		1	1	1	1		3,20
	19:00	17,44	17,33	0,10		1	1	1	1		2,89
	20:00	17,10	17,05	0,05		1	1	1	1		2,55
	21:00	16,32	16,31	0,01		1	1	1	1		1,77
	22:00	14,79	14,79	0,00		1	1		1		3,39
	23:00	13,13	13,13	0,00		1	1		1		1,91

Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης