

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,26	11,25	0,00		1	1				3,08
	01:00	10,53	10,53	0,00		1	1				2,28
	02:00	10,67	10,67	0,00		1	1				2,42
	03:00	10,15	10,15	0,00		1	1				1,90
	04:00	9,79	9,79	0,00		1	1				1,54
	05:00	9,86	9,83	0,03		1	1				1,61
	06:00	11,11	11,08	0,03		1	1				2,86
	07:00	13,26	13,19	0,06		1	1		1		2,30
	08:00	14,37	14,25	0,13		1	1		1		2,97
	09:00	14,81	14,56	0,26		1	1		1		3,41
	10:00	14,40	14,17	0,23		1	1		1		3,00
	11:00	14,38	13,48	0,90		1	1		1		2,98
	12:00	14,23	12,52	1,71		1	1		1		3,00
	13:00	14,66	12,77	1,89		1	1				5,18
	14:00	14,70	12,65	2,06		1	1				5,20
	15:00	14,83	13,09	1,74		1	1		1		4,34
	16:00	14,78	11,83	2,96		1	1		1		3,38
	17:00	15,90	12,59	3,30		1	1		1		4,50
	18:00	17,80	14,42	3,38		1	1		1		6,23
	19:00	18,36	14,76	3,60		1	1		1		6,57
	20:00	18,00	15,91	2,10		1	1		1		6,51
	21:00	17,25	15,83	1,42		1	1		1		6,18
	22:00	15,27	13,60	1,67		1	1		1		3,87
	23:00	13,34	11,60	1,74		1	1		1		3,58

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης