

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,44	9,03	2,40		1	1				4,00
	01:00	10,81	9,93	0,88			1		1		3,78
	02:00	10,89	8,06	2,82			1		1		3,81
	03:00	10,36	9,03	1,33			1		1		3,59
	04:00	9,94	9,79	0,15			1		1		3,18
	05:00	10,08	9,99	0,09			1		1		3,32
	06:00	11,61	11,52	0,09			1		1		4,06
	07:00	13,70	13,47	0,23			1	1	1		3,79
	08:00	15,08	15,05	0,04			1	1	1		5,24
	09:00	15,25	15,23	0,02			1	1	1		5,54
	10:00	14,67	13,83	0,83			1	1	1		4,75
	11:00	15,70	15,03	0,66			1	1	1		5,72
	12:00	17,60	16,75	0,85		1	1		1		6,16
	13:00	17,63	17,45	0,18		1	1		1		6,42
	14:00	17,05	16,86	0,19		1	1		1		6,13
	15:00	15,70	14,65	1,05		1	1		1		5,32
	16:00	16,19	14,71	1,49		1	1		1		5,67
	17:00	17,47	15,53	1,94		1	1		1		6,12
	18:00	19,22	16,02	3,20		1	1		1		6,73
	19:00	19,48	17,35	2,13	1	1	1				6,82
	20:00	19,39	18,50	0,88	1	1	1				6,79
	21:00	17,94	17,27	0,67	1	1	1				6,28
	22:00	15,99	15,44	0,55	1	1	1				5,14
	23:00	13,82	13,08	0,74	1	1	1				2,98

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης