

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,96	11,52	0,44	1	1	1				2,22
	01:00	11,15	10,90	0,25		1	1				3,90
	02:00	11,15	11,08	0,07		1	1				3,90
	03:00	10,68	10,61	0,08		1	1				3,45
	04:00	10,08	10,05	0,02		1	1				2,85
	05:00	10,41	10,40	0,01		1	1				3,18
	06:00	11,63	11,53	0,10		1	1				4,07
	07:00	13,95	13,95	0,00		1	1		1		3,57
	08:00	15,39	15,39	0,00		1	1		1		5,01
	09:00	15,86	15,86	0,00		1	1		1		5,48
	10:00	16,24	16,24	0,00		1	1		1		5,68
	11:00	16,09	16,03	0,06		1	1		1		5,63
	12:00	16,77	16,44	0,32		1	1		1		5,95
	13:00	15,96	15,01	0,95		1	1		1		5,58
	14:00	15,43	14,14	1,29		1	1		1		5,05
	15:00	15,02	13,13	1,88		1	1		1		4,64
	16:00	15,96	13,70	2,26		1	1		1		5,58
	17:00	17,22	14,88	2,34		1	1		1		6,03
	18:00	18,90	16,00	2,90		1	1		1		6,65
	19:00	19,60	14,61	4,99		1	1		1		6,86
	20:00	19,41	12,78	6,63		1	1		1		6,80
	21:00	18,00	11,80	6,20		1	1		1		6,31
	22:00	16,11	11,18	4,93		1	1		1		5,64
	23:00	14,15	10,41	3,75		1		1	1		4,24

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Τις νυχτερινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης