

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,10	9,99	2,11		1		1	1		2,19
	01:00	11,18	8,55	2,63		1			1		3,91
	02:00	11,02	8,03	2,99		1			1		3,86
	03:00	10,57	7,33	3,24		1			1		3,70
	04:00	10,08	7,42	2,67		1			1		3,32
	05:00	10,12	7,32	2,80		1			1		3,35
	06:00	11,20	7,68	3,52		1			1		3,92
	07:00	13,37	9,41	3,96		1			1		4,68
	08:00	14,83	10,65	4,18		1			1		5,19
	09:00	15,69	13,10	2,59		1	1		1		5,31
	10:00	16,16	13,45	2,70		1	1		1		5,65
	11:00	15,58	12,87	2,70		1	1		1		5,20
	12:00	15,93	13,25	2,68		1	1		1		5,55
	13:00	16,23	13,56	2,67		1	1		1		5,68
	14:00	16,49	13,94	2,55		1	1		1		5,77
	15:00	15,77	13,36	2,41		1	1		1		5,39
	16:00	15,23	12,71	2,52		1	1		1		4,85
	17:00	16,48	14,92	1,55		1	1		1		5,77
	18:00	18,18	17,68	0,51	1	1	1				6,36
	19:00	18,55	17,88	0,68	1	1	1				6,49
	20:00	18,10	17,96	0,15	1	1	1				6,34
	21:00	17,12	16,89	0,23	1	1	1				5,99
	22:00	15,29	14,95	0,35	1	1	1				4,45
	23:00	13,64	13,26	0,38	1	1	1				2,79

Έως και τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης