

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,92	11,60	0,32		1	1				4,17
	01:00	11,09	10,64	0,45		1	1				3,86
	02:00	11,14	10,28	0,86		1	1				3,90
	03:00	10,55	10,50	0,04		1	1				3,32
	04:00	10,07	10,07	0,00		1	1				2,84
	05:00	10,12	10,03	0,09		1	1				2,89
	06:00	10,62	10,49	0,14		1	1				3,39
	07:00	12,09	12,00	0,08		1	1				4,23
	08:00	12,86	12,64	0,22		1	1		1		2,48
	09:00	12,87	12,19	0,68		1	1		1		2,49
	10:00	12,99	11,73	1,26			1	1	1		3,07
	11:00	13,21	11,18	2,03			1	1	1		3,30
	12:00	13,16	10,83	2,32			1	1	1		3,24
	13:00	13,20	10,96	2,24			1	1	1		3,28
	14:00	12,57	11,03	1,54			1	1	1		2,65
	15:00	12,27	10,51	1,76			1	1	1		2,35
	16:00	13,17	10,67	2,49			1	1	1		3,25
	17:00	14,96	11,14	3,83			1	1	1		5,05
	18:00	17,48	12,68	4,81			1	1	1		6,12
	19:00	17,82	12,58	5,24			1	1	1		6,24
	20:00	17,19	12,00	5,19			1	1	1		6,02
	21:00	15,96	10,82	5,14			1	1	1		5,59
	22:00	14,61	10,12	4,49			1	1	1		4,69
	23:00	13,20	9,56	3,64			1	1	1		3,63

Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης