

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,75	7,67	4,08			1		1		4,11
	01:00	10,98	7,28	3,71			1		1		3,84
	02:00	10,97	7,24	3,72			1		1		3,84
	03:00	10,67	7,73	2,94			1		1		3,74
	04:00	9,66	7,25	2,42			1		1		2,90
	05:00	9,53	7,21	2,32			1		1		2,76
	06:00	9,86	7,27	2,59			1		1		3,10
	07:00	10,54	7,36	3,18			1		1		3,69
	08:00	11,30	7,58	3,72			1		1		3,96
	09:00	11,76	7,89	3,87			1		1		4,12
	10:00	12,03	8,10	3,92			1		1		4,21
	11:00	11,87	8,83	3,05			1		1		4,16
	12:00	13,30	10,84	2,46		1	1				4,66
	13:00	13,16	11,93	1,23		1	1				4,60
	14:00	11,85	10,71	1,15			1	1	1		1,94
	15:00	12,39	11,69	0,70			1	1	1		2,48
	16:00	13,11	11,80	1,32			1	1	1		3,20
	17:00	14,32	12,99	1,33			1	1	1		4,40
	18:00	16,43	15,06	1,37			1	1	1		5,75
	19:00	16,84	15,87	0,97		1	1	1	1		3,31
	20:00	16,66	15,68	0,98		1	1	1	1		3,13
	21:00	15,51	14,53	0,98			1	1	1		5,43
	22:00	14,04	13,06	0,98			1	1	1		4,13
	23:00	12,52	11,46	1,06			1	1	1		2,60

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΦΤΕΡΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 18:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης