


ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,05	10,06	0,99			1		1		3,87
	01:00	10,34	9,35	0,99			1		1		3,57
	02:00	10,14	9,22	0,93			1		1		3,38
	03:00	9,80	8,99	0,81			1		1		3,03
	04:00	9,31	8,59	0,72			1		1		2,55
	05:00	9,60	8,83	0,77			1		1		2,83
	06:00	10,53	9,68	0,85			1		1		3,69
	07:00	12,65	10,50	2,15			1		1		4,43
	08:00	13,40	12,16	1,24		1	1				4,69
	09:00	12,73	10,95	1,78		1	1				4,45
	10:00	12,16	9,33	2,83		1	1				4,26
	11:00	11,37	8,61	2,77		1	1				3,98
	12:00	11,95	8,52	3,43			1		1		4,19
	13:00	11,88	8,45	3,43			1		1		4,16
	14:00	12,29	8,43	3,86			1		1		4,30
	15:00	11,68	8,43	3,24			1		1		4,09
	16:00	12,79	8,79	4,00			1		1		4,48
	17:00	14,24	9,46	4,79			1		1		4,98
	18:00	16,65	11,58	5,08			1	1	1		5,83
	19:00	17,53	13,28	4,24			1	1	1		6,14
	20:00	17,29	13,08	4,21			1	1	1		6,05
	21:00	16,14	11,91	4,22			1	1	1		5,65
	22:00	14,34	11,52	2,81			1	1	1		4,42
	23:00	12,65	10,07	2,58			1	1	1		3,16

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης