

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	10,98	8,75	2,23			1		1		3,84
	01:00	10,33	7,45	2,88			1		1		3,57
	02:00	10,23	7,40	2,83			1		1		3,47
	03:00	9,78	7,37	2,41			1		1		3,02
	04:00	9,52	7,87	1,65			1		1		2,76
	05:00	9,65	7,40	2,25			1		1		2,88
	06:00	10,71	7,93	2,78		1			1		3,75
	07:00	12,82	9,91	2,91		1			1		4,49
	08:00	14,14	10,95	3,19	1	1					4,95
	09:00	14,52	11,02	3,51	1	1					5,08
	10:00	14,05	10,54	3,51	1	1					4,92
	11:00	15,04	11,67	3,37	1	1					5,27
	12:00	16,14	13,80	2,34	1	1					5,65
	13:00	17,31	15,03	2,29		1	1			1	6,06
	14:00	17,30	15,04	2,26		1	1			1	6,06
	15:00	16,73	14,45	2,29		1	1			1	5,86
	16:00	16,49	14,56	1,93		1	1			1	5,77
	17:00	15,59	14,16	1,43		1	1			1	5,21
	18:00	18,73	17,35	1,38		1	1	1	1	1	5,20
	19:00	19,30	17,14	2,16		1	1	1	1	1	5,77
	20:00	18,65	16,53	2,12		1	1	1	1	1	5,12
	21:00	17,20	15,56	1,64		1	1	1	1	1	3,67
	22:00	15,11	13,55	1,56			1	1	1	1	5,19
	23:00	13,40	12,19	1,20			1	1	1	1	3,48

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Μερική διακοπή στις 17:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης