

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,79	12,79	0,00	1	1			1		2,41
	01:00	11,86	11,83	0,03	1	1					4,15
	02:00	11,60	11,54	0,06	1	1					4,06
	03:00	11,23	11,16	0,07	1	1					3,93
	04:00	10,79	10,76	0,03	1	1					3,56
	05:00	11,03	11,02	0,01	1	1					3,80
	06:00	12,34	12,33	0,02	1	1					4,35
	07:00	14,67	14,67	0,01	1	1	1				3,83
	08:00	14,93	14,93	0,00	1	1	1				4,08
	09:00	13,91	13,90	0,01	1	1		1			3,53
	10:00	13,44	13,34	0,10	1	1		1			3,06
	11:00	13,27	13,00	0,27	1	1		1			2,89
	12:00	14,00	13,61	0,39	1	1		1			3,62
	13:00	13,52	13,11	0,41	1	1		1			3,14
	14:00	12,92	12,44	0,48	1	1		1			2,54
	15:00	13,17	12,90	0,27		1		1	1		3,25
	16:00	14,11	14,01	0,10		1		1	1		4,20
	17:00	16,18	16,03	0,15	1	1		1	1		4,83
	18:00	18,93	18,71	0,22	1	1		1	1		5,40
	19:00	19,79	19,45	0,34	1	1		1	1		6,26
	20:00	19,66	19,14	0,52	1	1		1	1		6,13
	21:00	18,72	17,87	0,84	1	1		1	1		5,19
	22:00	16,76	15,08	1,68	1	1		1	1		3,74
	23:00	14,80	11,37	3,42		1		1	1		4,88

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Το ΑΠ Πυθαγόρειο 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 15:45 – 20:42.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης