

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,70	8,45	4,25		1		1			4,45
	01:00	11,41	7,51	3,90		1		1			3,99
	02:00	11,62	7,60	4,03		1		1			4,07
	03:00	11,01	8,24	2,77		1		1			3,74
	04:00	10,65	7,57	3,08		1		1			3,37
	05:00	10,69	7,73	2,96		1		1			3,41
	06:00	11,92	8,30	3,62		1		1			4,17
	07:00	13,91	9,10	4,80		1		1			4,87
	08:00	14,70	9,46	5,24	1			1			5,22
	09:00	15,57	10,28	5,29	1			1	1		5,27
	10:00	16,37	10,65	5,72	1			1	1		5,73
	11:00	15,02	10,44	4,58	1			1	1		4,59
	12:00	16,23	10,64	5,59	1			1	1		5,68
	13:00	16,60	10,94	5,65	1			1	1		5,81
	14:00	17,04	11,22	5,82	1			1	1		5,97
	15:00	16,58	10,88	5,70	1			1	1		5,80
	16:00	16,80	11,71	5,09	1			1	1		5,88
	17:00	17,40	11,39	6,01	1			1	1		6,09
	18:00	19,07	12,40	6,67	1			1	1		6,67
	19:00	19,48	12,68	6,80	1			1	1		6,82
	20:00	19,12	12,41	6,71	1			1	1		6,70
	21:00	17,89	11,60	6,30	1			1	1		6,28
	22:00	15,98	10,36	5,61	1			1	1		5,60
	23:00	14,00	9,09	4,91	1			1			4,90

Το διάστημα 8:00 με 14:15 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης