

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,41	8,04	4,37	1			1			4,37
	01:00	11,31	7,40	3,92	1			1			3,96
	02:00	11,53	7,51	4,02	1			1			4,04
	03:00	11,17	7,24	3,92	1			1			3,92
	04:00	10,71	7,26	3,45	1			1			3,45
	05:00	10,50	7,30	3,19	1			1			3,22
	06:00	11,25	8,00	3,25	1			1			3,94
	07:00	12,67	10,06	2,62	1			1			4,44
	08:00	14,74	14,51	0,23	1	1		1			3,34
	09:00	16,69	16,69	0,01	1	1		1			5,87
	10:00	17,85	16,78	1,07	1	1		1	1		5,40
	11:00	19,10	16,63	2,47	1	1		1	1		5,12
	12:00	20,46	19,34	1,12	1	1		1	1		5,91
	13:00	20,21	18,39	1,82	1	1		1	1		5,66
	14:00	19,75	18,50	1,25	1	1		1	1		5,72
	15:00	19,15	19,08	0,06	1	1		1	1		5,30
	16:00	18,82	18,78	0,04	1	1		1	1		4,83
	17:00	18,36	18,23	0,13	1	1		1	1		3,94
	18:00	19,82	19,59	0,23	1	1		1	1		5,84
	19:00	20,33	19,96	0,37	1	1		1	1		6,24
	20:00	19,84	19,60	0,24	1	1		1	1		5,95
	21:00	18,33	18,24	0,09	1	1		1	1		4,07
	22:00	16,87	16,86	0,01	1	1		1	1		2,32
	23:00	14,87	14,78	0,10	1	1		1	1		2,25

Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Κατά το διάστημα 23:05 με 23:55, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης