

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,94	12,78	0,16	1	1		1			1,56
	01:00	11,67	11,49	0,17	1	1					3,42
	02:00	11,85	11,69	0,16	1	1					3,70
	03:00	11,32	11,28	0,04	1	1					3,07
	04:00	10,84	10,54	0,30	1	1					2,59
	05:00	10,54	10,25	0,29	1	1					2,29
	06:00	11,00	10,56	0,44	1	1					2,75
	07:00	12,32	10,42	1,91	1	1					4,07
	08:00	14,16	11,69	2,47	1	1					4,96
	09:00	15,77	13,55	2,22	1	1		1			4,37
	10:00	16,35	14,97	1,39	1	1		1			5,08
	11:00	16,00	14,68	1,32	1	1		1			4,74
	12:00	15,45	12,91	2,54	1	1		1			4,05
	13:00	14,65	11,00	3,65	1	1		1			4,22
	14:00	14,06	9,89	4,18	1	1					4,92
	15:00	14,16	9,42	4,74	1	1					4,96
	16:00	14,71	9,76	4,95	1	1					5,21
	17:00	15,98	10,51	5,47	1	1					5,59
	18:00	18,32	12,09	6,23	1	1		1			6,41
	19:00	19,16	12,86	6,30	1	1		1			6,72
	20:00	19,03	13,08	5,96	1	1		1			6,68
	21:00	17,92	12,12	5,80	1	1		1			6,27
	22:00	16,46	11,68	4,78	1	1		1			5,07
	23:00	14,63	11,15	3,48	1	1		1			3,71

Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου. Κατά το διάστημα 23:10 με 23:30, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G11.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης