

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,16	10,35	2,81	1	1		1			2,96
	01:00	11,98	8,02	3,96		1		1			4,19
	02:00	12,21	8,27	3,94		1		1			4,27
	03:00	11,67	7,93	3,73		1		1			4,08
	04:00	11,25	7,72	3,53		1		1			3,95
	05:00	10,98	7,65	3,33		1		1			3,84
	06:00	11,39	8,02	3,36		1		1			3,99
	07:00	12,64	8,92	3,72		1		1			4,42
	08:00	14,21	9,81	4,41		1		1			4,98
	09:00	15,58	10,97	4,61		1		1			5,45
	10:00	15,47	10,90	4,58		1		1	1		5,07
	11:00	14,42	10,92	3,50		1		1	1		4,00
	12:00	13,82	9,27	4,55		1		1			4,84
	13:00	12,63	8,25	4,39		1		1			4,42
	14:00	11,37	7,46	3,90		1		1			3,98
	15:00	11,28	7,36	3,92		1		1			3,95
	16:00	12,32	8,03	4,29		1		1			4,31
	17:00	14,80	9,75	5,05		1		1			5,22
	18:00	17,83	12,01	5,82		1		1	1		6,24
	19:00	19,54	13,24	6,31		1		1	1		6,84
	20:00	19,45	13,27	6,17		1		1	1		6,85
	21:00	18,37	12,84	5,53		1		1	1		6,44
	22:00	16,47	11,41	5,06		1		1	1		5,77
	23:00	14,50	10,16	4,34		1		1	1		4,71

Από τις 23:25 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G12 και G3.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης