

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500			
Η Ε Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,63	8,55	4,08		1		1	1		4,29
	01:00	11,58	8,03	3,55		1		1			4,05
	02:00	11,79	8,65	3,15		1		1			4,13
	03:00	11,43	10,04	1,39		1		1			4,00
	04:00	11,03	9,84	1,19		1		1			3,86
	05:00	11,07	9,99	1,08		1		1			3,87
	06:00	12,32	11,67	0,65	1	1		1			2,61
	07:00	14,65	14,22	0,43	1	1		1			4,27
	08:00	15,01	14,79	0,22	1	1		1			4,63
	09:00	14,17	14,15	0,01	1	1		1			3,79
	10:00	13,34	13,25	0,09	1	1		1			2,96
	11:00	12,77	12,75	0,02	1	1		1			2,39
	12:00	13,55	13,30	0,25	1	1		1			3,17
	13:00	13,59	13,35	0,24	1	1		1			3,21
	14:00	13,12	12,89	0,23	1	1		1			2,74
	15:00	12,43	11,59	0,84	1	1		1			2,05
	16:00	13,65	12,92	0,74	1	1		1			3,27
	17:00	15,81	14,73	1,09	1	1		1			5,43
	18:00	18,78	17,98	0,80	1	1		1	1		5,73
	19:00	19,94	18,77	1,17	1	1		1	1		6,41
	20:00	19,69	18,18	1,51	1	1		1	1		6,16
	21:00	18,75	16,79	1,96	1	1		1	1		5,22
	22:00	16,45	14,50	1,94	1	1		1	1		3,17
	23:00	14,22	12,37	1,85	1	1		1			3,84

Η μονάδα G13 βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ κατά το διάστημα 8:15 με 9:35 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης