

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,09	10,58	1,50	1	1					3,84
	01:00	11,11	10,14	0,97	1	1					2,86
	02:00	11,33	11,18	0,15	1	1					3,08
	03:00	11,00	10,98	0,02	1	1					2,75
	04:00	10,58	10,46	0,12	1	1					2,33
	05:00	10,52	10,50	0,02	1	1					2,27
	06:00	11,69	10,32	1,37	1	1					3,44
	07:00	14,32	9,93	4,39	1	1					5,07
	08:00	16,18	11,09	5,08	1	1					5,66
	09:00	17,39	12,12	5,27	1	1		1			6,07
	10:00	16,54	11,98	4,56	1	1		1			5,14
	11:00	15,31	11,42	3,90	1	1		1			4,39
	12:00	14,68	9,78	4,90	1	1					5,14
	13:00	13,87	9,10	4,78	1	1					4,94
	14:00	13,55	8,81	4,74	1	1					4,96
	15:00	12,87	8,85	4,01	1	1					4,50
	16:00	13,81	9,81	4,00	1	1					4,83
	17:00	15,81	11,19	4,62	1	1					5,53
	18:00	18,61	12,35	6,26	1	1		1			6,51
	19:00	19,54	13,08	6,46	1	1		1			6,84
	20:00	19,82	13,60	6,22	1	1		1			6,94
	21:00	18,50	12,81	5,69	1	1		1			6,47
	22:00	16,52	11,76	4,76	1	1		1			5,43
	23:00	14,48	11,03	3,45		1		1	1		4,06

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Στο διάστημα 15:50 - 18:00 υπήρξαν εργασίες στον

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης