

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,51	8,11	4,40			1	1			4,40
	01:00	11,27	7,63	3,64			1	1			3,94
	02:00	11,37	7,95	3,42			1	1			3,98
	03:00	10,85	7,61	3,24			1	1			3,80
	04:00	10,30	7,21	3,08			1	1			3,53
	05:00	10,42	7,24	3,19			1	1			3,65
	06:00	11,69	8,35	3,34			1	1			4,09
	07:00	13,76	9,09	4,66			1	1			4,82
	08:00	15,71	10,32	5,39			1	1			5,50
	09:00	17,16	12,02	5,14			1	1	1		6,01
	10:00	17,82	12,25	5,57			1	1	1		6,24
	11:00	16,78	10,83	5,94			1	1	1		5,93
	12:00	17,66	12,41	5,26			1	1	1		6,18
	13:00	18,21	13,16	5,05			1	1	1		6,37
	14:00	17,94	14,70	3,23			1	1	1		6,28
	15:00	17,10	15,51	1,59		1	1	1	1		3,57
	16:00	16,83	15,85	0,97		1	1	1	1		3,30
	17:00	17,76	16,96	0,80		1	1	1	1		4,23
	18:00	18,92	16,84	2,07		1	1	1	1		5,39
	19:00	19,51	16,49	3,02		1	1	1	1		5,98
	20:00	18,94	15,17	3,77		1	1	1	1		5,41
	21:00	17,55	12,36	5,19		1	1		1		6,14
	22:00	15,41	10,41	5,00		1	1		1		5,03
	23:00	13,67	9,07	4,60			1		1		4,78

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης