

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	11,88	8,18	3,70			1		1		4,16
	01:00	11,01	7,20	3,81			1		1		3,87
	02:00	11,12	7,85	3,27			1		1		3,89
	03:00	10,51	7,45	3,06			1		1		3,68
	04:00	10,28	7,19	3,09			1		1		3,51
	05:00	10,11	7,09	3,01			1		1		3,34
	06:00	10,77	7,56	3,20			1		1		3,77
	07:00	11,77	7,94	3,84			1		1		4,12
	08:00	13,46	8,68	4,78			1		1		4,78
	09:00	14,23	9,27	4,96			1		1		4,98
	10:00	14,33	9,59	4,74			1		1		5,02
	11:00	14,60	9,97	4,63			1		1		5,11
	12:00	15,79	10,94	4,85			1	1	1		5,53
	13:00	15,25	12,03	3,22			1	1	1		5,33
	14:00	14,76	12,87	1,90			1	1	1		5,28
	15:00	13,79	13,11	0,68			1	1	1		3,93
	16:00	14,72	14,14	0,58			1	1	1		5,30
	17:00	16,08	15,47	0,61		1	1	1	1		4,70
	18:00	18,14	17,83	0,31		1	1	1	1		5,00
	19:00	18,11	17,87	0,24		1	1	1	1		5,11
	20:00	17,63	17,61	0,02		1	1	1	1		4,47
	21:00	16,23	16,23	0,00		1	1	1	1		2,70
	22:00	15,04	15,04	0,00		1	1	1	1		2,02
	23:00	13,42	13,41	0,01		1	1		1		3,04

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία και έντονη αστάθεια ανέμου. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 01:50 με 07:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης