

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,19	18,75	0,43	1			1							6,75	6,45
	01:00	17,40	16,94	0,46	1			1							4,85	4,66
	02:00	17,73	17,08	0,65	1			1							4,98	4,99
	03:00	16,99	16,42	0,57	1			1							4,41	4,25
	04:00	16,22	15,32	0,90	1			1							3,72	3,48
	05:00	15,75	14,45	1,30	1			1							3,21	3,01
	06:00	16,72	14,40	2,33	1			1							4,07	3,98
	07:00	18,32	14,91	3,42	1			1							5,67	5,59
	08:00	20,95	15,87	5,08	1			1							7,62	7,33
	09:00	23,46	21,07	2,39			1	1							8,43	8,21
	10:00	26,25	23,57	2,68			1	1							9,86	9,86
	11:00	28,96	26,95	2,01			1	1					1		10,09	10,13
	12:00	33,03	29,39	3,64	1		1	1							10,09	11,03
	13:00	30,72	24,81	5,91	1		1	1							9,69	10,75
	14:00	25,99	21,87	4,12	1		1	1							6,49	6,02
	15:00	23,19	18,44	4,75			1	1							7,19	8,12
	16:00	23,70	19,07	4,64			1	1							8,77	8,30
	17:00	25,58	20,62	4,96			1	1							9,27	8,95
	18:00	28,03	24,89	3,14	1		1	1							9,05	9,05
	19:00	28,95	26,93	2,03	1		1	1							9,34	8,98
	20:00	28,92	27,37	1,55	1		1	1							9,39	8,95
	21:00	27,42	26,51	0,91	1		1	1							8,40	8,40
	22:00	24,58	22,94	1,63	1		1	1							5,39	5,39
	23:00	21,57	19,56	2,01	1		1								6,38	7,55

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ και το ΑΠ ΑΜΑΝΗΣ βρίσκονταν σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, βρισκόταν σε βλάβη έως από τις 07:50 έως τις 16:55. Μερική διακοπή στις 09:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης