

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,39	19,64	0,75	1			1							5,52	7,14
	01:00	18,36	17,81	0,55	1			1							6,52	6,52
	02:00	18,65	18,60	0,05	1			1							6,79	6,79
	03:00	18,10	18,10	0,00	1			1							6,30	6,30
	04:00	17,54	17,50	0,04	1			1							5,72	5,72
	05:00	17,62	17,45	0,17	1			1							5,74	5,74
	06:00	20,57	20,49	0,07	1	1		1							6,14	6,14
	07:00	24,57	24,53	0,04	1	1		1							6,38	6,38
	08:00	25,57	25,54	0,02	1		1	1							5,68	5,59
	09:00	24,95	24,95	0,00	1		1	1							5,99	5,99
	10:00	23,23	23,22	0,01			1	1				1			5,89	6,41
	11:00	22,59	22,58	0,01			1	1				1			5,89	5,78
	12:00	25,08	25,00	0,09			1	1				1			7,63	8,27
	13:00	24,71	24,70	0,02			1	1				1			7,57	7,90
	14:00	23,40	23,34	0,05			1	1				1			6,54	6,58
	15:00	24,03	23,97	0,06			1	1				1			6,94	7,22
	16:00	25,86	25,75	0,11			1	1				1			7,78	9,04
	17:00	28,57	28,27	0,30		1	1	1							8,85	8,85
	18:00	31,44	31,11	0,33		1	1	1							10,04	10,82
	19:00	32,71	32,26	0,45		1	1	1							10,13	11,03
	20:00	32,36	31,72	0,64		1	1	1							10,19	11,03
	21:00	30,73	30,16	0,57		1	1	1							10,19	10,12
	22:00	27,32	26,32	1,00		1	1	1							7,74	7,74
	23:00	23,69	22,67	1,02		1	1	1							5,19	5,19

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΜΥΛΟΣ 1, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ βρισκόταν σε βλάβη έως τις 17:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης