

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,69	13,99	5,70	1		1								6,57	6,89
	01:00	17,71	13,25	4,46	1		1								4,99	4,97
	02:00	17,64	13,25	4,38	1		1								5,07	4,90
	03:00	16,89	13,07	3,83	1		1								4,19	4,16
	04:00	16,27	13,04	3,24	1		1								3,52	3,53
	05:00	16,63	13,09	3,54	1		1								3,79	3,89
	06:00	19,19	13,74	5,46	1		1								6,06	6,46
	07:00	23,25	17,70	5,55	1		1								8,09	8,14
	08:00	26,10	20,17	5,92	1		1								8,06	9,13
	09:00	28,38	23,02	5,36	1		1	1							7,72	8,41
	10:00	30,12	24,21	5,91	1		1	1							8,77	10,15
	11:00	31,78	25,51	6,28	1		1	1							8,93	11,03
	12:00	33,62	27,18	6,45	1		1	1							8,81	11,03
	13:00	32,36	25,87	6,49	1		1	1							8,65	11,03
	14:00	29,10	23,45	5,65	1		1	1							8,44	9,12
	15:00	28,12	21,86	6,26	1		1	1							7,76	8,14
	16:00	27,89	21,55	6,34	1		1	1							7,53	7,92
	17:00	29,46	23,85	5,62	1		1	1							8,69	9,49
	18:00	31,81	24,68	7,13	1		1	1							9,09	11,03
	19:00	32,57	25,72	6,85	1		1	1							9,40	11,03
20:00	31,71	25,66	6,05	1		1	1							9,36	11,03	
21:00	29,65	24,34	5,30	1		1	1							9,38	9,67	
22:00	26,11	21,83	4,28	1		1	1							6,53	6,13	
23:00	22,51	18,85	3,67	1			1							7,19	7,88	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΜΥΛΟΣ 1, ΨΑΡΩΝ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης