

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,00	17,40	0,60		1	1								5,52	5,52
	01:00	16,47	15,71	0,76		1	1								3,96	3,96
	02:00	15,60	14,64	0,96		1	1								2,91	2,91
	03:00	15,18	14,16	1,02		1	1								2,64	2,64
	04:00	14,88	13,94	0,94		1	1								2,13	2,13
	05:00	15,11	13,99	1,12		1	1								2,37	2,37
	06:00	15,97	14,15	1,82		1	1								3,07	2,59
	07:00	17,56	14,92	2,64		1	1								4,83	4,83
	08:00	19,49	16,91	2,58		1	1								6,83	6,83
	09:00	20,27	19,35	0,91		1	1								7,56	7,56
	10:00	19,83	19,43	0,40		1	1								7,05	7,05
	11:00	19,78	19,44	0,33		1	1								7,01	7,01
	12:00	20,50	19,77	0,73		1	1								7,49	7,12
	13:00	19,38	18,34	1,04		1	1								6,33	6,00
	14:00	18,25	17,70	0,54		1	1								5,49	5,49
	15:00	17,20	16,94	0,27		1	1								4,48	4,48
	16:00	18,42	18,32	0,09		1	1								5,60	5,60
	17:00	21,37	21,32	0,05		1	1	1							7,16	7,16
	18:00	25,09	25,07	0,03		1	1	1							7,63	7,63
	19:00	26,55	26,54	0,01		1	1	1							6,55	6,55
	20:00	26,84	26,81	0,03		1	1	1							6,95	6,95
	21:00	25,48	25,48	0,00		1	1	1							5,63	5,63
	22:00	23,19	23,19	0,00		1	1	1							3,36	3,36
	23:00	21,80	21,80	0,00		1	1	1							1,96	1,96

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:10.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης