

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,88	18,84	0,04		1	1	1							3,19	3,19
	01:00	16,61	16,51	0,10		1	1								3,97	3,97
	02:00	15,71	15,68	0,04		1	1								3,05	3,05
	03:00	15,23	15,22	0,01		1	1								2,53	2,53
	04:00	15,14	15,14	0,00		1	1								2,42	2,42
	05:00	16,01	16,01	0,00		1	1								3,21	3,21
	06:00	18,63	18,63	0,00		1	1								5,70	5,25
	07:00	22,09	22,07	0,03		1	1								8,08	7,73
	08:00	24,13	23,93	0,20		1	1	1				1			6,54	6,54
	09:00	24,53	24,17	0,35		1	1	1							4,46	4,46
	10:00	22,27	21,75	0,52		1								1	5,45	7,79
	11:00	21,43	20,91	0,51		1								1	7,44	7,50
	12:00	22,57	22,08	0,49		1								1	7,78	7,90
	13:00	23,64	22,42	1,22		1								1	8,24	8,28
	14:00	23,90	22,69	1,21		1								1	8,32	8,37
	15:00	23,08	22,04	1,04		1								1	8,07	8,08
	16:00	7,94	7,81	0,13		1	1								4,95	4,95
	17:00	25,33	24,99	0,35	1	1	1								6,63	6,46
	18:00	29,76	29,52	0,25	1	1	1					1			8,78	8,55
	19:00	30,37	29,94	0,43	1	1	1					1			9,71	9,71
	20:00	30,19	29,89	0,30	1	1	1					1			9,49	9,49
	21:00	28,55	28,21	0,33	1	1	1					1			7,90	7,90
	22:00	25,77	25,17	0,60	1	1	1					1			5,81	5,81
	23:00	22,66	21,58	1,08	1	1	1								4,42	4,42

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Γενική διακοπή στις 16:02 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης