

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,18	18,87	0,30		1	1								4,72	5,80
	01:00	16,90	16,49	0,42		1	1								4,22	4,22
	02:00	16,28	15,79	0,49		1	1								3,47	3,47
	03:00	15,67	15,14	0,53		1	1								2,89	2,89
	04:00	15,35	15,05	0,30		1	1								2,59	2,59
	05:00	16,35	16,27	0,07		1	1								3,76	3,76
	06:00	18,90	18,84	0,06		1	1								5,97	5,53
	07:00	22,99	22,88	0,11		1	1						1		7,11	7,27
	08:00	25,50	25,31	0,20		1	1						1		6,86	8,93
	09:00	27,00	26,69	0,32	1	1	1								7,11	8,13
	10:00	27,59	26,81	0,79	1	1	1								7,18	8,72
	11:00	26,91	25,97	0,93	1	1	1								8,38	8,03
	12:00	29,57	28,11	1,46	1	1	1								9,04	10,35
	13:00	30,13	28,62	1,51	1	1	1								9,07	10,55
	14:00	28,18	26,34	1,84	1	1	1								8,94	9,30
	15:00	27,33	25,61	1,73	1	1	1								8,53	8,46
	16:00	28,22	26,54	1,68	1	1	1								8,99	9,35
	17:00	29,44	28,08	1,36	1	1	1								9,09	10,30
	18:00	31,51	29,85	1,67		1	1	1							8,40	10,90
	19:00	31,80	30,02	1,78		1	1	1							9,09	11,03
	20:00	31,58	29,96	1,63		1	1	1							9,09	10,97
	21:00	29,95	28,31	1,64		1	1	1							8,93	9,33
	22:00	27,08	25,64	1,45		1	1	1							6,96	6,46
	23:00	23,95	23,00	0,95		1	1	1							5,07	5,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΩΝ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 11:25 με 16:20. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ είναι εκτός λειτουργίας από 11:40.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης