

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
ΑΡΧΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,17	19,39	0,78			1	1							6,56	6,56
	01:00	17,88	17,68	0,21			1	1							4,78	4,78
	02:00	17,03	16,95	0,08			1	1							4,19	4,19
	03:00	16,52	16,43	0,09			1	1							3,65	3,65
	04:00	16,51	16,46	0,05			1	1							3,65	3,65
	05:00	17,26	17,23	0,03			1	1							3,69	3,69
	06:00	19,68	19,63	0,05			1	1							5,43	5,20
	07:00	23,55	23,54	0,01			1	1							7,92	8,24
	08:00	25,52	25,52	0,00	1		1	1							5,79	5,55
	09:00	27,06	27,04	0,02	1		1	1							7,18	7,08
	10:00	25,87	25,75	0,12	1		1	1							6,72	6,72
	11:00	24,40	23,87	0,53			1	1	1				1		7,92	7,59
	12:00	24,97	24,13	0,84			1	1					1		8,02	8,15
	13:00	25,37	24,52	0,85			1	1					1		8,26	8,56
	14:00	25,82	24,60	1,22			1	1					1		8,25	9,01
	15:00	26,26	24,31	1,95			1	1	1				1		8,25	9,19
	16:00	26,22	23,89	2,33			1	1	1				1		8,26	9,18
	17:00	27,01	24,03	2,98			1	1	1				1		8,26	9,45
	18:00	29,01	25,13	3,87		1	1	1	1						7,87	8,39
	19:00	29,70	25,66	4,04		1	1	1	1						7,77	9,08
	20:00	29,23	24,86	4,37		1	1	1	1						7,25	8,62
	21:00	26,67	23,49	3,18		1	1	1	1						4,70	6,05
	22:00	23,94	20,56	3,38		1	1	1	1						4,90	4,90
23:00	20,88	16,72	4,16		1	1	1	1						5,87	7,31	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 10:00 μέχρι και το τέλος της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ ήταν εκτός λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης