

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	17,66	15,00	2,66		1	1								3,84	4,28
	01:00	15,94	13,73	2,20		1	1								3,80	3,80
	02:00	15,78	13,69	2,09		1	1								3,80	3,80
	03:00	15,10	12,66	2,44		1	1								3,80	3,80
	04:00	14,73	12,16	2,57			1					1			3,82	5,15
	05:00	15,54	12,39	3,15			1					1			4,11	5,44
	06:00	17,68	13,06	4,62			1					1			5,71	6,19
	07:00	21,71	16,68	5,03		1	1								6,51	7,60
	08:00	24,08	19,10	4,98		1	1	1							6,78	6,78
	09:00	24,24	18,84	5,40			1	1							7,56	8,48
	10:00	25,25	20,00	5,25			1	1							7,66	8,84
	11:00	24,28	19,32	4,96			1	1							8,07	8,50
	12:00	24,50	19,73	4,77			1	1							8,61	8,58
	13:00	23,24	18,82	4,42			1	1							8,15	8,13
	14:00	22,11	18,15	3,96			1	1							7,42	7,64
	15:00	21,30	17,48	3,82			1	1							6,67	6,82
	16:00	22,03	18,13	3,91			1	1							7,40	7,56
	17:00	23,75	18,99	4,76			1	1							8,22	8,31
	18:00	26,32	21,56	4,76			1	1							9,10	9,21
	19:00	27,04	21,98	5,06			1	1							9,35	9,46
20:00	26,58	21,41	5,17			1	1							9,18	9,30	
21:00	25,28	20,50	4,78			1	1							8,83	8,85	
22:00	22,60	19,45	3,15			1	1							7,99	7,91	
23:00	21,78	20,12	1,66			1	1							7,48	7,30	

Τα ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 1, ΜΥΛΟΣ 2, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΡΟΧΙΑΔΕΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως και τις 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης