

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	18,07	16,40	1,67			1	1							4,22	4,22
	01:00	15,97	14,84	1,13	1		1								3,80	3,80
	02:00	16,40	15,13	1,28	1		1								4,35	4,35
	03:00	15,00	14,07	0,94	1		1								3,76	3,76
	04:00	15,57	14,28	1,30	1		1								3,66	3,66
	05:00	15,47	14,16	1,31	1		1								3,67	3,67
	06:00	17,32	15,15	2,17	1		1								4,60	4,58
	07:00	21,10	16,87	4,23	1		1								7,32	7,38
	08:00	21,95	18,21	3,74			1	1							7,17	7,48
	09:00	22,55	18,45	4,11			1	1							7,77	7,89
	10:00	23,84	18,90	4,94			1	1							8,35	8,34
	11:00	22,60	18,35	4,25			1	1							7,89	7,91
	12:00	23,97	20,12	3,86			1	1							8,68	8,39
	13:00	23,27	20,12	3,15			1	1							8,58	8,14
	14:00	23,07	21,54	1,53			1	1							8,67	8,67
	15:00	23,30	22,40	0,90			1	1							8,65	8,15
	16:00	24,37	23,67	0,70		1	1	1							6,93	6,93
	17:00	25,62	24,90	0,72		1	1	1							5,75	5,75
	18:00	28,30	27,26	1,04		1	1	1							8,38	8,38
	19:00	28,74	27,12	1,62		1	1	1							9,06	9,06
20:00	28,32	26,63	1,69		1	1	1							8,70	8,70	
21:00	27,00	25,69	1,31		1	1	1							7,29	7,29	
22:00	24,21	23,39	0,82		1	1	1							4,54	4,54	
23:00	23,40	21,97	1,43		1	1	1							2,60	2,79	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως και τις 04:30 και το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ έως τις 08:50 και το διάστημα 11:00 με 22:20. Μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο στις 03:35. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 13:25 με 15:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης