

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	19,66	19,18	0,49		1	1								6,74	6,29
	01:00	17,41	16,52	0,90		1	1								4,72	4,72
	02:00	16,12	15,09	1,03		1	1								3,55	3,55
	03:00	15,68	14,84	0,83		1	1								3,16	3,16
	04:00	15,69	15,22	0,47		1	1								3,04	3,04
	05:00	16,25	15,97	0,28		1	1								3,51	3,51
	06:00	18,00	17,52	0,48		1	1								5,08	4,62
	07:00	20,26	19,90	0,36		1	1								6,47	6,88
	08:00	20,83	20,19	0,64			1	1							6,76	6,35
	09:00	20,11	19,10	1,01			1	1							6,16	6,16
	10:00	19,91	18,76	1,16			1	1							6,12	6,12
	11:00	18,77	17,68	1,08			1	1							5,05	5,05
	12:00	19,32	17,19	2,13			1	1							5,50	5,50
	13:00	19,04	16,09	2,95			1	1							5,61	5,61
	14:00	18,73	15,52	3,21			1	1							5,49	5,49
	15:00	18,31	15,11	3,21			1	1							5,16	5,16
	16:00	19,72	15,35	4,37			1	1							6,69	6,69
	17:00	21,40	16,31	5,09			1	1							8,16	8,16
	18:00	24,65	19,02	5,62			1	1							9,41	9,41
	19:00	25,16	19,35	5,81			1	1							9,79	9,79
	20:00	24,69	18,92	5,77			1	1							9,49	9,49
	21:00	23,05	17,53	5,52			1	1							8,95	8,95
	22:00	21,54	16,50	5,04			1	1							8,15	8,15
	23:00	19,81	14,69	5,12		1	1								7,71	7,71

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης