

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	17,62	13,52	4,10		1	1								5,82	5,82
	01:00	16,11	12,21	3,90			1					1			5,16	5,64
	02:00	14,96	10,56	4,39			1					1			6,12	6,12
	03:00	14,32	10,31	4,00			1					1			5,91	5,91
	04:00	13,85	10,38	3,48			1					1			5,80	5,80
	05:00	13,87	10,21	3,67			1					1			5,68	5,68
	06:00	14,76	11,96	2,80			1					1			6,06	6,06
	07:00	16,15	13,60	2,56			1					1			6,61	6,61
	08:00	17,61	15,40	2,21		1	1					1			6,62	6,62
	09:00	18,92	17,35	1,57		1	1								5,98	5,54
	10:00	19,31	17,51	1,80		1	1								6,39	5,93
	11:00	19,41	16,67	2,74		1	1								6,98	6,98
	12:00	20,96	18,55	2,41		1	1								5,92	7,34
	13:00	20,57	19,55	1,02		1	1								3,42	7,19
	14:00	20,54	19,57	0,97		1	1						1		2,74	4,82
	15:00	20,83	19,83	1,00		1	1						1		2,74	5,11
	16:00	21,35	20,64	0,72		1	1						1		2,74	5,64
	17:00	23,60	22,98	0,61		1	1						1		2,74	7,88
	18:00	25,76	25,06	0,70	1	1	1								2,74	6,88
	19:00	26,66	26,09	0,58	1	1	1								2,74	7,78
20:00	25,61	25,02	0,59	1	1	1								2,74	6,74	
21:00	23,99	23,32	0,68	1	1	1								2,74	5,11	
22:00	21,73	20,80	0,93	1	1	1								2,74	2,85	
23:00	19,27	18,09	1,17	1	1	1								3,35	3,35	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ και ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ ήταν εκτός λειτουργίας από τις 21:30. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:10.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης