

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	16,93	14,20	2,73	1		1								4,12	4,19
	01:00	15,46	12,40	3,06	1		1								4,12	4,12
	02:00	14,91	12,00	2,91			1						1		4,12	5,22
	03:00	14,81	11,65	3,16			1						1		4,12	5,18
	04:00	14,96	11,66	3,31			1						1		4,12	5,24
	05:00	15,51	12,31	3,19			1						1		4,12	5,43
	06:00	17,75	14,28	3,47			1						1		4,12	6,21
	07:00	21,40	17,96	3,45	1		1								4,12	7,49
	08:00	22,28	18,18	4,10	1		1								4,98	7,80
	09:00	22,56	18,54	4,03			1	1							4,96	7,90
	10:00	21,97	18,40	3,56			1	1							4,96	7,49
	11:00	22,30	19,57	2,73			1	1							4,96	7,81
	12:00	25,63	22,97	2,65			1	1							4,96	8,97
	13:00	26,11	23,18	2,93			1	1							4,96	9,14
	14:00	26,40	23,21	3,19			1	1							4,96	9,24
	15:00	26,06	24,43	1,63	1		1	1							4,96	6,08
	16:00	26,37	23,22	3,15	1		1	1							4,96	6,39
	17:00	26,90	22,83	4,06	1		1	1							4,96	6,92
	18:00	29,13	25,08	4,05	1		1	1							4,96	9,15
	19:00	29,71	25,72	3,99	1		1	1							4,96	9,73
20:00	29,61	25,70	3,91	1		1	1							4,96	9,63	
21:00	27,52	23,91	3,60	1		1	1							4,96	7,54	
22:00	23,65	21,59	2,06	1		1	1							4,96	4,96	
23:00	21,41	19,60	1,82	1		1	1							6,91	6,91	

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης