

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	17,79	15,46	2,33	1		1								6,71	6,71
	01:00	16,11	13,81	2,30	1		1								5,13	5,13
	02:00	15,46	13,50	1,96	1		1								4,24	4,24
	03:00	15,21	13,07	2,14	1		1								3,91	3,91
	04:00	15,26	13,02	2,24	1		1								3,85	3,85
	05:00	15,87	13,40	2,46	1		1								4,63	4,63
	06:00	17,76	14,83	2,93	1		1								6,84	6,84
	07:00	21,05	18,86	2,20	1		1	1							7,88	7,88
	08:00	23,95	22,33	1,62			1	1							4,04	8,38
	09:00	26,84	25,14	1,69	1		1	1							4,04	6,86
	10:00	27,06	24,71	2,34	1		1	1							4,04	7,08
	11:00	26,04	23,44	2,60	1		1	1							4,04	6,06
	12:00	27,47	24,51	2,95	1		1	1							4,04	7,49
	13:00	26,82	24,10	2,73	1		1	1							4,04	6,85
	14:00	23,80	20,60	3,20	1		1	1							6,10	6,10
	15:00	23,09	21,52	1,57			1	1							8,74	8,74
	16:00	24,19	23,62	0,57	1		1	1							7,44	7,44
	17:00	27,20	26,67	0,53	1		1	1							7,43	7,22
	18:00	30,54	28,91	1,64	1		1	1							9,95	10,57
	19:00	32,27	31,17	1,10	1		1	1							10,13	11,03
	20:00	32,37	32,02	0,35	1		1	1							10,13	11,03
	21:00	30,63	30,39	0,24	1		1	1							10,10	10,66
	22:00	27,45	27,02	0,43	1		1	1							8,00	8,00
	23:00	24,71	24,15	0,56	1		1	1							6,62	6,62

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το διάστημα 08:00 με 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως 11:55. Το ΑΠ ΨΑΡΑ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας το διάστημα 05:10 με 08:05. Το ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας από τις 20:45 και το ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ από τις 22:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης