

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	20,16	19,32	0,84		1		1							6,18	6,78
	01:00	17,74	17,24	0,50		1		1							4,99	4,99
	02:00	16,66	16,32	0,34		1		1							4,07	4,07
	03:00	15,32	14,38	0,94		1		1							2,62	2,62
	04:00	15,64	13,69	1,94		1		1							2,93	2,93
	05:00	16,62	13,76	2,86		1		1							3,79	3,79
	06:00	19,28	14,48	4,80		1		1							6,22	5,90
	07:00	23,79	17,67	6,12		1		1							8,49	8,33
	08:00	24,91	18,37	6,54		1		1							9,04	8,72
	09:00	24,04	17,73	6,31		1		1						1	8,55	8,33
	10:00	22,70	20,72	1,98		1		1						1	4,00	6,98
	11:00	21,58	19,87	1,71	1	1		1							2,44	2,71
	12:00	22,06	18,98	3,08	1	1		1							3,43	3,18
	13:00	21,88	18,79	3,09	1	1		1							3,23	3,00
	14:00	21,73	18,77	2,96	1	1		1							3,13	2,85
	15:00	21,56	20,20	1,36	1	1		1							2,47	2,68
	16:00	22,81	19,48	3,33		1		1							8,02	7,98
	17:00	25,27	19,49	5,77		1		1							8,32	8,84
	18:00	29,10	23,42	5,68	1	1		1							9,30	10,19
	19:00	30,49	25,86	4,63	1	1		1							10,10	10,67
20:00	30,64	27,19	3,45	1	1		1							10,45	10,73	
21:00	29,30	27,38	1,92	1	1		1							10,35	10,26	
22:00	27,01	25,84	1,17	1	1		1							8,78	8,78	
23:00	23,46	22,90	0,55	1	1		1							5,66	5,66	

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ ήταν εκτός λειτουργία λόγω βλάβης. Το δ

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης