

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,58	15,13	4,46			1	1							5,40	5,11
	01:00	17,55	13,24	4,31			1	1					1		5,05	5,05
	02:00	16,71	11,45	5,27				1					1		6,34	5,85
	03:00	16,21	11,08	5,13				1					1		6,17	5,67
	04:00	16,13	11,01	5,11				1					1		6,14	5,64
	05:00	16,70	11,44	5,26				1					1		6,31	5,84
	06:00	19,04	13,12	5,92				1					1		7,03	6,67
	07:00	22,83	16,02	6,80			1	1							8,25	7,99
	08:00	24,09	22,83	1,25			1	1							3,64	8,43
	09:00	24,89	23,18	1,71			1	1							4,10	8,71
	10:00	25,44	23,97	1,46	1		1	1							2,95	5,46
	11:00	25,21	24,08	1,13	1		1	1							2,71	5,23
	12:00	26,24	25,61	0,63	1		1	1							1,32	6,26
	13:00	29,10	28,42	0,68	1		1	1							1,18	9,12
	14:00	27,45	25,46	1,99	1		1	1							7,30	7,48
	15:00	26,30	25,43	0,87	1		1	1							6,85	6,85
	16:00	28,49	24,81	3,67	1		1	1							8,62	8,51
	17:00	29,61	23,10	6,51	1		1	1							9,01	9,63
	18:00	31,30	24,28	7,03	1		1	1							9,41	10,96
	19:00	32,25	26,14	6,10	1		1	1							9,89	11,03
	20:00	32,13	26,13	6,00	1		1	1							9,95	11,03
	21:00	29,78	24,87	4,91	1		1	1							9,60	9,80
	22:00	26,61	20,88	5,73	1		1	1							7,01	6,64
	23:00	23,74	16,99	6,74			1	1							8,72	8,31

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 04:50 με 07:35 και από 14:30. Το διάστημα 08:05 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 14:30 λόγω κακοκαιρίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης