

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,95	15,28	4,67			1	1							5,89	5,47
	01:00	17,94	15,14	2,80			1	1							3,92	3,46
	02:00	17,11	15,19	1,92			1	1							3,13	2,64
	03:00	16,59	15,24	1,35			1	1							2,63	2,63
	04:00	16,48	15,07	1,41			1	1							2,55	2,55
	05:00	17,10	15,29	1,81			1	1							3,05	2,63
	06:00	19,56	15,71	3,85			1	1							5,23	5,08
	07:00	23,55	18,35	5,20			1	1							8,56	8,24
	08:00	25,20	21,92	3,28				1						1	8,78	8,82
	09:00	27,01	22,99	4,02				1						1	9,38	9,45
	10:00	28,23	22,46	5,77				1						1	9,70	9,88
	11:00	27,37	23,72	3,65				1						1	9,58	9,58
	12:00	27,36	25,63	1,73				1						1	9,57	9,58
	13:00	27,13	25,30	1,84				1						1	9,47	9,50
	14:00	28,44	27,47	0,97				1						1	9,91	9,95
	15:00	28,25	27,90	0,35				1						1	9,82	9,89
	16:00	28,62	28,41	0,21				1						1	9,59	10,02
	17:00	31,27	30,88	0,39		1		1						1	9,86	10,94
	18:00	33,54	33,20	0,34		1		1						1	9,98	11,03
	19:00	33,66	33,19	0,47		1		1						1	9,98	11,03
	20:00	33,18	32,42	0,75		1		1						1	9,98	11,03
	21:00	30,67	29,52	1,14		1		1						1	9,76	10,73
	22:00	26,94	26,01	0,92		1		1						1	7,32	7,56
	23:00	23,93	23,15	0,78	1	1		1							5,39	5,05

Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 10:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης