

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	21,63	21,07	0,57	1	1		1							4,24	4,24
	01:00	19,20	18,12	1,09		1		1							6,55	6,55
	02:00	18,09	16,91	1,18		1		1							5,42	5,42
	03:00	17,34	16,04	1,29		1		1							4,65	4,65
	04:00	17,12	16,06	1,07		1		1							4,53	4,53
	05:00	17,84	16,91	0,94		1		1							5,15	5,15
	06:00	20,59	19,70	0,90		1		1							6,77	7,21
	07:00	24,74	24,20	0,54	1	1		1							6,43	6,43
	08:00	24,86	24,54	0,32	1	1		1							6,30	5,98
	09:00	23,39	22,97	0,42				1						1	7,33	8,19
	10:00	21,82	21,05	0,77				1						1	6,28	7,64
	11:00	20,87	19,37	1,50				1						1	5,66	7,30
	12:00	20,82	19,08	1,74				1						1	5,66	7,29
	13:00	21,16	20,32	0,84				1						1	6,70	7,41
	14:00	22,46	18,89	3,57			1	1							7,01	7,86
	15:00	23,71	18,54	5,17			1	1							8,76	8,30
	16:00	25,27	19,53	5,74			1	1							9,22	8,84
	17:00	27,64	22,01	5,63			1	1							9,86	9,67
	18:00	30,23	24,23	5,99	1		1	1							9,96	10,25
	19:00	30,87	24,86	6,01	1		1	1							9,97	10,80
	20:00	30,74	24,43	6,31	1		1	1							9,96	10,76
	21:00	29,18	23,15	6,03	1		1	1							9,31	9,21
	22:00	26,20	19,60	6,60			1	1							9,19	9,17
	23:00	23,96	17,39	6,58			1	1							8,81	8,39

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το διάστημα 08:20 με 14:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης