

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	20,59	15,14	5,45			1	1							6,49	6,12
	01:00	18,05	13,41	4,65				1					1		5,81	6,32
	02:00	17,04	11,84	5,20				1							6,59	6,59
	03:00	16,45	11,28	5,17				1					1		6,39	6,39
	04:00	16,30	11,12	5,18				1					1		6,34	6,34
	05:00	16,74	11,49	5,25				1					1		6,46	6,46
	06:00	19,30	13,71	5,59		1		1					1		7,16	7,16
	07:00	22,81	16,48	6,33		1		1							8,38	7,98
	08:00	24,98	18,54	6,45		1		1							8,97	8,74
	09:00	27,48	20,60	6,87			1	1							9,56	9,62
	10:00	28,28	21,30	6,98			1	1							9,70	9,90
	11:00	26,52	19,14	7,37			1	1							9,05	9,28
	12:00	28,24	21,26	6,99			1	1							9,69	9,89
	13:00	28,96	22,18	6,77			1	1							9,76	10,14
	14:00	28,20	21,60	6,60			1	1							9,68	9,87
	15:00	27,47	21,00	6,47			1	1							9,63	9,61
	16:00	27,57	20,60	6,96			1	1							9,46	9,65
	17:00	28,34	21,95	6,39			1	1							9,50	9,92
	18:00	30,65	23,91	6,74		1	1	1							9,11	10,03
	19:00	31,37	23,96	7,41		1	1	1							9,51	10,75
	20:00	30,89	24,37	6,52		1	1	1							9,30	10,28
	21:00	28,50	25,06	3,44		1	1	1							7,71	7,88
	22:00	25,41	21,09	4,32		1	1	1							5,70	5,70
	23:00	22,98	17,21	5,77		1		1							7,93	8,04

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 06:10. Το ΜΥΛΟΣ 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 09:40.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης