

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	19,60	15,61	3,99		1		1							5,53	6,22
	01:00	17,56	13,82	3,74		1		1							3,81	4,18
	02:00	16,72	12,28	4,44				1					1		5,98	5,85
	03:00	16,39	12,31	4,09				1					1		5,96	5,74
	04:00	16,23	14,52	1,71				1					1		6,20	6,20
	05:00	16,91	15,61	1,30	1			1							5,08	5,08
	06:00	19,24	17,58	1,66	1			1							6,78	6,50
	07:00	22,95	21,79	1,16			1	1							7,58	8,03
	08:00	23,05	21,84	1,21			1	1							8,52	8,07
	09:00	21,81	20,56	1,24			1	1							7,80	7,33
	10:00	20,21	17,75	2,46			1	1							6,23	5,73
	11:00	19,52	17,00	2,52			1	1							5,40	5,04
	12:00	20,33	18,43	1,90			1	1							6,43	6,43
	13:00	20,49	18,56	1,93			1	1							6,52	6,52
	14:00	19,83	18,52	1,31			1	1							5,83	5,36
	15:00	20,10	19,45	0,65			1	1							5,95	5,63
	16:00	22,36	22,22	0,14			1	1							8,04	7,82
	17:00	25,25	24,73	0,51	1		1	1							6,05	6,05
	18:00	27,72	26,69	1,03	1		1	1							8,09	7,75
	19:00	28,00	26,48	1,52	1		1	1							8,51	8,03
	20:00	28,07	26,40	1,68	1		1	1							8,66	8,66
	21:00	26,48	25,29	1,19	1		1	1							7,07	7,07
	22:00	23,86	22,95	0,91	1		1	1							4,60	4,60
	23:00	21,38	20,93	0,45	1		1	1							3,45	3,45

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΚΕΦΑΛΑ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 01:40 έως τις 06:10. Τα ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ βρίσκονταν σε βλάβη από 12:00. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 16:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης