

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	A/Σ 5	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	18,54	17,60	0,94	1			1							6,37	6,37
	01:00	17,05	15,47	1,58	1			1							4,77	4,31
	02:00	17,48	15,60	1,88	1			1							5,21	4,74
	03:00	15,33	14,35	0,97	1			1							3,70	3,70
	04:00	14,89	14,45	0,44	1			1							3,59	3,59
	05:00	15,69	14,11	1,59	1			1							3,51	3,51
	06:00	17,38	15,83	1,55	1			1							5,13	4,64
	07:00	19,41	16,94	2,47	1			1							6,90	6,67
	08:00	22,54	19,23	3,31	1			1							7,97	7,89
	09:00	24,11	23,55	0,56	1		1	1							4,77	4,77
	10:00	23,01	22,69	0,32	1		1	1							3,90	3,90
	11:00	21,23	20,28	0,95			1	1							5,58	6,76
	12:00	21,83	20,72	1,12			1	1							7,77	7,36
	13:00	21,81	20,48	1,34			1	1							7,96	7,96
	14:00	21,19	19,53	1,65			1	1							7,38	7,38
	15:00	21,80	20,14	1,66			1	1							8,00	8,00
	16:00	22,04	20,95	1,10			1	1							7,92	7,57
	17:00	24,82	23,68	1,14			1	1							8,09	8,69
	18:00	27,82	26,69	1,13	1		1	1							8,30	7,84
	19:00	28,49	27,65	0,84	1		1	1							9,08	9,08
	20:00	28,21	27,95	0,26	1		1	1							8,80	8,80
	21:00	26,63	26,44	0,20	1		1	1							7,20	7,20
	22:00	24,18	24,04	0,14	1		1	1							4,75	4,75
	23:00	21,71	21,57	0,13	1		1	1							3,07	3,07

Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΑΜΑΝΗΣ, ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ βρίσκονταν σε βλάβη. Το ΑΠ ΚΕΦΑΛΑ, βρισκόταν σε βλάβη έως τις 11:35. Το ΑΠ ΜΑΚΡΙΑ ΣΚΑΛΑ, βρισκόταν σε βλάβη έως τις 16:57. Το ΜΥΛΟΣ 1 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 03:15 έως τις 11:20. Μερική διακοπή στις 03:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ ΑΜΑΝΗ, βρισκόταν σε βλάβη από τις 03:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης