

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,77	25,66	2,11	0,00			1	1		1	1				6,18	6,39
	01:00	24,59	23,22	1,37	0,00				1		1	1				7,41	7,69
	02:00	23,77	23,18	0,59	0,00				1		1	1				8,66	8,64
	03:00	23,18	21,35	1,84	0,00				1		1	1				8,05	8,07
	04:00	23,28	20,17	3,11	0,00				1		1	1				8,10	8,11
	05:00	23,95	20,32	3,63	0,00				1		1	1				8,71	8,74
	06:00	28,45	23,85	4,60	0,00					1	1	1				10,77	10,84
	07:00	33,98	28,85	5,13	0,00			1		1	1	1				12,86	12,93
	08:00	36,85	31,97	4,89	0,00			1	1	1	1	1				11,06	11,06
	09:00	37,13	31,89	5,23	0,00			1	1	1	1	1				11,17	11,17
	10:00	36,29	30,36	5,93	0,00			1	1	1	1	1				11,58	11,61
	11:00	35,93	30,16	5,78	0,00			1	1	1	1	1				11,31	11,31
	12:00	35,77	30,88	4,89	0,00				1	1	1	1				12,89	12,92
	13:00	34,29	31,16	3,13	0,00				1	1	1	1				13,56	13,56
	14:00	34,83	31,88	2,95	0,00				1	1	1	1				13,23	13,13
	15:00	32,49	29,46	3,03	0,00			1	1	1	1	1				8,12	8,10
	16:00	35,88	32,55	3,33	0,00			1	1	1	1	1				10,34	10,39
	17:00	40,88	35,62	5,26	0,00			1	1	1	1	1		1		13,35	13,42
	18:00	46,09	37,21	8,88	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	46,84	36,49	10,35	0,00			1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	45,73	34,05	11,68	0,00			1	1	1	1	1		1		13,73	13,73
	21:00	41,74	29,64	12,11	0,00			1	1	1	1	1				13,71	13,70
	22:00	36,81	24,94	11,86	0,00			1		1	1	1				13,63	13,62
	23:00	31,37	20,19	11,19	0,00			1		1	1	1				12,21	12,15

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης