

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900		
Η Ρ Α Ν Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,34	5,34	0,00			1	1							1,02	1,01	
	01:00	4,86	4,86	0,00			1	1							0,52	0,51	
	02:00	4,69	4,68	0,01			1	1							0,36	0,36	
	03:00	4,50	4,48	0,02			1	1							0,15	0,16	
	04:00	4,50	4,46	0,04			1	1							0,16	0,16	
	05:00	4,77	4,57	0,20			1	1							0,42	0,43	
	06:00	5,51	5,23	0,27			1	1							1,14	1,15	
	07:00	6,64	6,28	0,36			1	1							2,09	2,09	
	08:00	7,33	6,90	0,42	1		1	1							1,91	1,91	
	09:00	7,83	7,16	0,67	1		1	1							2,39	2,40	
	10:00	8,29	7,55	0,74	1		1	1							2,84	2,86	
	11:00	8,24	7,61	0,63	1		1	1							2,63	2,12	
	12:00	8,46	8,19	0,26				1	1						0,89	0,92	
	13:00	8,38	6,96	1,42				1	1						1,89	1,87	
	14:00	7,85	6,55	1,30				1	1						1,30	1,32	
	15:00	8,41	6,52	1,88				1	1						1,89	1,90	
	16:00	8,46	6,53	1,93				1	1						1,95	1,94	
	17:00	8,87	6,70	2,17				1	1						2,33	2,35	
	18:00	9,37	6,92	2,45				1	1						2,84	2,85	
	19:00	9,44	7,23	2,21				1	1						2,94	2,94	
	20:00	9,26	6,71	2,55				1	1						2,76	2,75	
	21:00	8,31	6,49	1,82				1	1						1,84	1,81	
	22:00	7,35	6,50	0,85				1	1						0,87	0,85	
	23:00	6,42	6,03	0,39				1	1						0,38	0,52	

Μερική διακοπή στις 11:40 λόγω κακοκαιρίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης