

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,500	5,500	5,500	1,500	1,500	0,800	
Η α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ.ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,09	5,09	0,00		1				2	1,20
	01:00	4,90	4,90	0,00		1				2	1,20
	02:00	4,63	4,57	0,06		1				1	1,20
	03:00	4,65	4,52	0,13		1				1	1,20
	04:00	4,19	4,18	0,02		1				1	1,20
	05:00	4,18	4,18	0,00		1				1	1,20
	06:00	4,49	4,48	0,01		1				1	1,20
	07:00	4,60	4,57	0,04		1				1	1,20
	08:00	4,94	4,94	0,00		1				1	1,20
	09:00	5,26	5,26	0,00		1				2	1,20
	10:00	5,40	5,27	0,13		1				2	1,20
	11:00	5,62	5,28	0,34		1				2	1,20
	12:00	5,92	5,14	0,78		1				2	1,20
	13:00	5,87	5,03	0,84		1				2	1,20
	14:00	5,77	4,84	0,93		1				2	1,20
	15:00	5,75	4,94	0,81		1				2	1,20
	16:00	5,57	4,65	0,91		1				2	1,20
	17:00	5,64	4,77	0,87		1				2	1,20
	18:00	6,47	5,61	0,86		1				2	1,20
	19:00	7,13	6,26	0,87		1				3	1,20
	20:00	7,02	6,11	0,90		1				3	1,20
	21:00	6,94	6,07	0,86		1				3	1,20
	22:00	6,60	5,90	0,71		1				3	1,20
	23:00	6,13	5,26	0,87		1				2	1,20

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης