

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,548		1	
01:00		0,516		1		
02:00		0,487		1		
03:00		0,458		1		
04:00		0,447		1		
05:00		0,479		1		
06:00		0,507		1		
07:00		0,494		1		
08:00		0,413		1		
09:00		0,361		1		
10:00		0,344		1		
11:00		0,340		1		
12:00		0,277		1		
13:00		0,409		1		
14:00		0,434		1		
15:00		0,442		1		
16:00		0,522		1		
17:00		0,698		1		
18:00		0,877		1		
19:00		0,910		1		
20:00		0,903		1		
21:00		0,782		1		
22:00		0,679		1		
23:00		0,596		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,518		1	
01:00		0,468		1		
02:00		0,453		1		
03:00		0,461		1		
04:00		0,455		1		
05:00		0,488		1		
06:00		0,511		1		
07:00		0,499		1		
08:00		0,483		1		
09:00		0,455		1		
10:00		0,342		1		
11:00		0,352		1		
12:00		0,387		1		
13:00		0,479		1		
14:00		0,577		1		
15:00		0,589		1		
16:00		0,692		1		
17:00		0,752		1		
18:00		0,867		1		
19:00		0,905		1		
20:00		0,864		1		
21:00		0,804		1		
22:00		0,730		1		
23:00		0,623		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,552		1	
01:00		0,517		1		
02:00		0,490		1		
03:00		0,489		1		
04:00		0,481		1		
05:00		0,514		1		
06:00		0,537		1		
07:00		0,539		1		
08:00		0,576		1		
09:00		0,620		1		
10:00		0,646		1		
11:00		0,682		1		
12:00		0,766		1	1	
13:00		0,763			1	
14:00		0,777			1	
15:00		0,772			1	
16:00		0,770			1	
17:00		0,795			1	
18:00		0,873			1	
19:00		0,892			1	
20:00		0,884			1	
21:00		0,822			1	
22:00		0,688			1	
23:00		0,593			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,543			1
01:00		0,482			1	
02:00		0,460			1	
03:00		0,448			1	
04:00		0,446			1	
05:00		0,461			1	
06:00		0,505			1	
07:00		0,516			1	
08:00		0,527			1	
09:00		0,452			1	
10:00		0,405			1	
11:00		0,428			1	
12:00		0,416			1	
13:00		0,474			1	
14:00		0,505			1	
15:00		0,593			1	
16:00		0,641			1	
17:00		0,753			1	
18:00		0,834			1	
19:00		0,866			1	
20:00		0,825			1	
21:00		0,735			1	
22:00		0,628			1	
23:00		0,569			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,504			1
01:00		0,488			1	
02:00		0,470			1	
03:00		0,453			1	
04:00		0,444			1	
05:00		0,454			1	
06:00		0,493			1	
07:00		0,460			1	
08:00		0,403			1	
09:00		0,363			1	
10:00		0,335			1	
11:00		0,284			1	
12:00		0,292			1	
13:00		0,335			1	
14:00		0,347			1	
15:00		0,407			1	
16:00		0,520			1	
17:00		0,625			1	
18:00		0,749			1	
19:00		0,774			1	
20:00		0,736			1	
21:00		0,673			1	
22:00		0,619			1	
23:00		0,567			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,509			1
01:00		0,480			1	
02:00		0,449			1	
03:00		0,437			1	
04:00		0,417			1	
05:00		0,433			1	
06:00		0,452			1	
07:00		0,455			1	
08:00		0,511			1	
09:00		0,476			1	
10:00		0,424			1	
11:00		0,410			1	
12:00		0,374			1	
13:00		0,350			1	
14:00		0,348			1	
15:00		0,411			1	
16:00		0,498			1	
17:00		0,606			1	
18:00		0,715			1	
19:00		0,765			1	
20:00		0,743			1	
21:00		0,685			1	
22:00		0,616			1	
23:00		0,548			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,481			1
01:00		0,454			1	
02:00		0,423			1	
03:00		0,413			1	
04:00		0,425			1	
05:00		0,455			1	
06:00		0,488			1	
07:00		0,499			1	
08:00		0,495			1	
09:00		0,453			1	
10:00		0,430			1	
11:00		0,357			1	
12:00		0,329			1	
13:00		0,449			1	
14:00		0,482			1	
15:00		0,548			1	
16:00		0,605			1	
17:00		0,622			1	
18:00		0,751			1	
19:00		0,791			1	
20:00		0,773			1	
21:00		0,708			1	
22:00		0,642			1	
23:00		0,580			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης