

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,487		1			
02:00	0,429		1			
03:00	0,433		1			
04:00	0,467		1			
05:00	0,474		1			
06:00	0,503		1			
07:00	0,555		1			
08:00	0,510		1			
09:00	0,440		1			
10:00	0,435		1			
11:00	0,525		1			
12:00	0,534		1			
13:00	0,582		1			
14:00	0,648		1			
15:00	0,652		1			
16:00	0,708		1			
17:00	0,839		1			
18:00	0,879		1			
19:00	0,884		1			
20:00	0,886		1			
21:00	0,772		1			
22:00	0,672		1			
23:00	0,586		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,539		1	
01:00		0,517		1		
02:00		0,452		1		
03:00		0,427		1		
04:00		0,426		1		
05:00		0,466		1		
06:00		0,478		1		
07:00		0,505		1		
08:00		0,532		1		
09:00		0,531		1		
10:00		0,460		1		
11:00		0,447		1		
12:00		0,442		1		
13:00		0,384		1		
14:00		0,376		1		
15:00		0,507		1		
16:00		0,579		1		
17:00		0,709		1		
18:00		0,848		1		
19:00		0,862		1		
20:00		0,808		1		
21:00		0,762		1		
22:00		0,728		1		
23:00		0,621		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,541		1	
01:00		0,508		1		
02:00		0,519		1		
03:00		0,465		1		
04:00		0,444		1		
05:00		0,474		1		
06:00		0,541		1		
07:00		0,503		1		
08:00		0,428		1		
09:00		0,406		1		
10:00		0,379		1		
11:00		0,378		1		
12:00		0,386		1		
13:00		0,432		1		
14:00		0,482		1		
15:00		0,540		1		
16:00		0,630		1		
17:00		0,684		1		
18:00		0,729		1		
19:00		0,823		1		
20:00		0,772		1		
21:00		0,744		1		
22:00		0,688		1		
23:00		0,654		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,560		1	
01:00		0,493		1		
02:00		0,498		1		
03:00		0,488		1		
04:00		0,446		1		
05:00		0,471		1		
06:00		0,533		1		
07:00		0,506		1		
08:00		0,499		1		
09:00		0,490		1		
10:00		0,618		1		
11:00		0,579		1		
12:00		0,531		1		
13:00		0,511		1		
14:00		0,554		1		
15:00		0,503		1		
16:00		0,596		1		
17:00		0,703		1		
18:00		0,776		1		
19:00		0,834		1		
20:00		0,785		1		
21:00		0,764	1			
22:00		0,688	1			
23:00		0,584	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,540	1		
01:00		0,548	1			
02:00		0,507	1			
03:00		0,470	1			
04:00		0,471	1			
05:00		0,504	1			
06:00		0,525	1			
07:00		0,506	1			
08:00		0,572	1			
09:00		0,618	1			
10:00		0,625	1			
11:00		0,675	1			
12:00		0,546	1			
13:00		0,597	1			
14:00		0,493	1			
15:00		0,512	1			
16:00		0,582	1			
17:00		0,736	1			
18:00		0,781	1			
19:00		0,810	1			
20:00		0,788	1			
21:00		0,769	1			
22:00		0,675	1			
23:00		0,608	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,552	1		
01:00		0,525	1			
02:00		0,489	1			
03:00		0,462	1			
04:00		0,446	1			
05:00		0,486	1			
06:00		0,495	1			
07:00		0,480	1			
08:00		0,517	1			
09:00		0,481	1			
10:00		0,421	1			
11:00		0,420	1			
12:00		0,398	1			
13:00		0,383	1			
14:00		0,445	1			
15:00		0,493	1			
16:00		0,646	1			
17:00		0,728	1			
18:00		0,790	1			
19:00		0,842	1			
20:00		0,815	1			
21:00		0,754	1			
22:00		0,674	1			
23:00		0,629	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,568	1		
01:00		0,495	1			
02:00		0,461	1			
03:00		0,463	1			
04:00		0,452	1			
05:00		0,475	1			
06:00		0,488	1			
07:00		0,520	1			
08:00		0,560	1			
09:00		0,494	1			
10:00		0,487	1			
11:00		0,506	1			
12:00		0,476	1			
13:00		0,422	1			
14:00		0,345	1			
15:00		0,375	1			
16:00		0,480	1			
17:00		0,635	1			
18:00		0,759	1			
19:00		0,799			1	
20:00		0,819			1	
21:00		0,778			1	
22:00		0,720			1	
23:00		0,597			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης