

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,541	1
01:00	0,503	1				
02:00	0,474	1				
03:00	0,466	1				
04:00	0,473	1				
05:00	0,481	1				
06:00	0,498	1				
07:00	0,526	1				
08:00	0,535	1				
09:00	0,459	1				
10:00	0,430	1				
11:00	0,418	1				
12:00	0,406	1				
13:00	0,415	1				
14:00	0,450	1				
15:00	0,495	1				
16:00	0,584	1				
17:00	0,707	1				
18:00	0,811	1				
19:00	0,831	1				
20:00	0,817	1				
21:00	0,786	1				
22:00	0,719	1				
23:00	0,621	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,561	1
01:00	0,518	1				
02:00	0,484	1				
03:00	0,472	1				
04:00	0,477	1				
05:00	0,491	1				
06:00	0,505	1				
07:00	0,520	1				
08:00	0,485	1				
09:00	0,456	1				
10:00	0,442	1				
11:00	0,431	1				
12:00	0,418	1				
13:00	0,422	1				
14:00	0,420	1				
15:00	0,461	1				
16:00	0,541	1				
17:00	0,664	1				
18:00	0,807	1				
19:00	0,842	1				
20:00	0,834	1				
21:00	0,801	1				
22:00	0,733	1				
23:00	0,632	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,566	1
01:00	0,518	1				
02:00	0,489	1				
03:00	0,474	1				
04:00	0,472	1				
05:00	0,483	1				
06:00	0,496	1				
07:00	0,526	1				
08:00	0,517	1				
09:00	0,500	1				
10:00	0,492	1				
11:00	0,524	1				
12:00	0,496	1				
13:00	0,497	1				
14:00	0,491	1				
15:00	0,487	1				
16:00	0,560	1				
17:00	0,661	1				
18:00	0,782	1				
19:00	0,819	1				
20:00	0,811	1				
21:00	0,777	1				
22:00	0,707	1				
23:00	0,623	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,564	1
01:00	0,513	1				
02:00	0,488	1				
03:00	0,479	1				
04:00	0,473	1				
05:00	0,476	1				
06:00	0,491	1				
07:00	0,516	1				
08:00	0,546	1				
09:00	0,585	1				
10:00	0,594	1				
11:00	0,543	1				
12:00	0,651	1				
13:00	0,676	1				
14:00	0,583	1				
15:00	0,522	1				
16:00	0,631	1				
17:00	0,721	1				
18:00	0,781	1				
19:00	0,814	1				
20:00	0,810	1				
21:00	0,774	1				
22:00	0,698	1				
23:00	0,616	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,561	1
01:00	0,513	1				
02:00	0,483	1				
03:00	0,470	1				
04:00	0,473	1				
05:00	0,475	1				
06:00	0,489	1				
07:00	0,522	1				
08:00	0,566	1				
09:00	0,622	1				
10:00	0,679	1				
11:00	0,694	1				
12:00	0,757	1				
13:00	0,784	1				
14:00	0,775	1				
15:00	0,703	1				
16:00	0,723	1				
17:00	0,780	1				
18:00	0,865	1				
19:00	0,885	1				
20:00	0,863	1				
21:00	0,817	1				
22:00	0,744	1				
23:00	0,645	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,583	1
01:00	0,540	1				
02:00	0,512	1				
03:00	0,494	1				
04:00	0,494	1				
05:00	0,521	1				
06:00	0,541	1				
07:00	0,580	1				
08:00	0,581	1				
09:00	0,560	1				
10:00	0,538	1				
11:00	0,519	1				
12:00	0,508	1				
13:00	0,511	1				
14:00	0,542	1				
15:00	0,589	1				
16:00	0,669	1				
17:00	0,781	1				
18:00	0,895	1				
19:00	0,915	1				
20:00	0,894	1				
21:00	0,846	1				
22:00	0,774	1				
23:00	0,672	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,605	1
01:00	0,554	1				
02:00	0,523	1				
03:00	0,509	1				
04:00	0,510	1				
05:00	0,526	1				
06:00	0,543	1				
07:00	0,573	1				
08:00	0,566	1				
09:00	0,544	1				
10:00	0,524	1				
11:00	0,505	1				
12:00	0,487	1				
13:00	0,480	1				
14:00	0,499	1				
15:00	0,542	1				
16:00	0,621	1				
17:00	0,739	1				
18:00	0,871	1				
19:00	0,907	1				
20:00	0,897	1				
21:00	0,854	1				
22:00	0,782	1				
23:00	0,680	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης