

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	60				1		
02:00	69				1		
03:00	59				1		
04:00	57				1		
05:00	58				1		
06:00	55	1					
07:00	56	1					
08:00	55	1					
09:00	55	1					
10:00	46	1					
11:00	52	1					
12:00	51	1					
13:00	49	1					
14:00	50	1					
15:00	50	1					
16:00	51	1					
17:00	61	1					
18:00	75	1	1				
19:00	72	1	1				
20:00	75	1	1				
21:00	69	1	1				
22:00	65	1					
23:00	63	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	61	1	
01:00	59	1					
02:00	58	1					
03:00	56	1					
04:00	54	1					
05:00	55	1					
06:00	58	1					
07:00	58					1	
08:00	57					1	
09:00	54					1	
10:00	53					1	
11:00	55					1	
12:00	60					1	
13:00	57	1				1	
14:00	51	1		1			
15:00	57	1		1			
16:00	56	1					
17:00	60	1					
18:00	74	1					
19:00	70			1		1	
20:00	64			1		1	
21:00	61			1		1	
22:00	61	1				1	
23:00	58	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	57	1	
01:00	55	1					
02:00	54	1					
03:00	54	1					
04:00	54	1					
05:00	63	1					
06:00	62	1					
07:00	56					1	
08:00	55					1	
09:00	56					1	
10:00	52					1	
11:00	51	1			1		
12:00	56	1					
13:00	51	1			1		
14:00	50				1		
15:00	52				1		
16:00	60	1			1		
17:00	64	1			1		
18:00	68			1	1		
19:00	71	1		1			
20:00	75	1		1			
21:00	72	1		1			
22:00	64	1		1			
23:00	60	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	58	1	
01:00	57	1					
02:00	55	1					
03:00	54	1					
04:00	55	1					
05:00	56	1					
06:00	57	1				1	
07:00	52	1				1	
08:00	52	1					
09:00	56	1				1	
10:00	58					1	
11:00	56				1	1	
12:00	49				1		
13:00	58				1		
14:00	59				1		
15:00	56			1	1		
16:00	59			1	1		
17:00	58				1		
18:00	71			1	1		
19:00	77			1	1		
20:00	79			1	1		
21:00	81			1	1		
22:00	69			1	1		
23:00	68				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	60				1		
02:00	58				1		
03:00	57				1		
04:00	56				1		
05:00	57				1		
06:00	59		1	1			
07:00	59		1	1			
08:00	67		1	1			
09:00	62		1	1			
10:00	63	1					
11:00	56	1	1				
12:00	55	1					
13:00	55	1					
14:00	50	1					
15:00	49	1					
16:00	53	1					
17:00	56	1					
18:00	69		1	1			
19:00	80		1	1			
20:00	81		1	1			
21:00	76		1	1			
22:00	77					1	
23:00	78					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	59				1		
02:00	58				1		
03:00	57				1		
04:00	57				1		
05:00	57				1		
06:00	60				1		
07:00	61				1		
08:00	59	1					
09:00	59	1					
10:00	56	1					
11:00	50	1					
12:00	47	1					
13:00	59	1					
14:00	53				1		
15:00	53				1		
16:00	54			1			
17:00	58			1			
18:00	74		1	1			
19:00	79		1	1			
20:00	76		1	1			
21:00	70		1	1			
22:00	68		1	1			
23:00	66					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	60				1		
02:00	58				1		
03:00	58				1		
04:00	58				1		
05:00	66				1		
06:00	55				1		
07:00	58				1		
08:00	57	1					
09:00	53	1	1				
10:00	58	1	1				
11:00	59	1	1				
12:00	52	1	1				
13:00	49	1	1				
14:00	66	1		1	1		
15:00	73				1		
16:00	48				1		
17:00	41			1	1		
18:00	66		1	1			
19:00	71		1	1			
20:00	64		1	1			
21:00	67		1	1	1		
22:00	75			1	1		
23:00	69			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης