

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,074					1	
	01:00	0,067	1	1				
	02:00	0,065	1	1				
	03:00	0,062		1				
	04:00	0,065	1	1				
	05:00	0,069	1	1				
	06:00	0,070	1	1				
	07:00	0,079	1	1				
	08:00	0,072	1	1				
	09:00	0,071	1	1				
	10:00	0,075	1	1				
	11:00	0,073	1	1				
	12:00	0,070					1	
	13:00	0,078					1	
	14:00	0,068					1	
	15:00	0,072					1	
	16:00	0,067					1	
	17:00	0,078					1	
	18:00	0,089					1	
	19:00	0,084					1	
	20:00	0,077					1	
	21:00	0,077					1	
	22:00	0,074					1	
	23:00	0,072					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,065					1	
	01:00	0,062					1	
	02:00	0,056			1			
	03:00	0,053			1			
	04:00	0,064	1		1			
	05:00	0,063	1		1			
	06:00	0,066	1		1			
	07:00	0,070	1		1			
	08:00	0,072	1		1			
	09:00	0,095					1	
	10:00	0,098					1	
	11:00	0,102					1	
	12:00	0,106					1	
	13:00	0,106					1	
	14:00	0,089					1	
	15:00	0,091					1	
	16:00	0,106					1	
	17:00	0,099					1	
	18:00	0,107					1	
	19:00	0,103					1	
	20:00	0,109					1	
	21:00	0,104					1	
	22:00	0,076					1	
	23:00	0,064					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	0,061					1	
	01:00	0,054					1	
	02:00	0,056					1	
	03:00	0,052					1	
	04:00	0,054					1	
	05:00	0,066					1	
	06:00	0,066					1	
	07:00	0,063					1	
	08:00	0,060					1	
	09:00	0,060					1	
	10:00	0,067					1	
	11:00	0,072					1	
	12:00	0,066					1	
	13:00	0,069					1	
	14:00	0,074					1	
	15:00	0,070					1	
	16:00	0,074					1	
	17:00	0,057					1	
	18:00	0,074					1	
	19:00	0,076					1	
	20:00	0,077					1	
	21:00	0,069					1	
	22:00	0,063					1	
	23:00	0,063					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,059					1	
	01:00	0,055					1	
	02:00	0,055					1	
	03:00	0,055					1	
	04:00	0,053					1	
	05:00	0,056					1	
	06:00	0,056					1	
	07:00	0,064					1	
	08:00	0,061					1	
	09:00	0,073					1	
	10:00	0,079					1	
	11:00	0,140					1	
	12:00	0,146					1	
	13:00	0,113					1	
	14:00	0,098					1	
	15:00	0,094					1	
	16:00	0,095					1	
	17:00	0,109					1	
	18:00	0,108					1	
	19:00	0,112					1	
	20:00	0,114					1	
	21:00	0,107					1	
	22:00	0,102					1	
	23:00	0,086					1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,064					1	
	01:00	0,062					1	
	02:00	0,057					1	
	03:00	0,057					1	
	04:00	0,062					1	
	05:00	0,065					1	
	06:00	0,073					1	
	07:00	0,080					1	
	08:00	0,070					1	
	09:00	0,076					1	
	10:00	0,077					1	
	11:00	0,073					1	
	12:00	0,080					1	
	13:00	0,082					1	
	14:00	0,075					1	
	15:00	0,078					1	
	16:00	0,079					1	
	17:00	0,070					1	
	18:00	0,078					1	
	19:00	0,080					1	
	20:00	0,085					1	
	21:00	0,081					1	
	22:00	0,086					1	
	23:00	0,082					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,069					1	
	01:00	0,066					1	
	02:00	0,063					1	
	03:00	0,057					1	
	04:00	0,062					1	
	05:00	0,068					1	
	06:00	0,077					1	
	07:00	0,076					1	
	08:00	0,095					1	
	09:00	0,104					1	
	10:00	0,108					1	
	11:00	0,104					1	
	12:00	0,099					1	
	13:00	0,094					1	
	14:00	0,097					1	
	15:00	0,096					1	
	16:00	0,095					1	
	17:00	0,105					1	
	18:00	0,112					1	
	19:00	0,113					1	
	20:00	0,114					1	
	21:00	0,113					1	
	22:00	0,075					1	
	23:00	0,074					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	0,061					1	
	01:00	0,059					1	
	02:00	0,058					1	
	03:00	0,056					1	
	04:00	0,053					1	
	05:00	0,057					1	
	06:00	0,061					1	
	07:00	0,061					1	
	08:00	0,085					1	
	09:00	0,092					1	
	10:00	0,089					1	
	11:00	0,083					1	
	12:00	0,082					1	
	13:00	0,092					1	
	14:00	0,087					1	
	15:00	0,099					1	
	16:00	0,097					1	
	17:00	0,096					1	
	18:00	0,108					1	
	19:00	0,118					1	
	20:00	0,097					1	
	21:00	0,079					1	
	22:00	0,072					1	
	23:00	0,070					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης